

Приложение 3

Нагрузки от собственного веса сборных железобетонных конструкций покрытий (ориентировочные нормативные величины)

№	Наименование	Размер в плане или пролет, м	Собствен- ный вес	Ед. изм.
1	Плита ребристая	1,5×6	1,7	кПа
2	Плита ребристая	3×6	1,4	
3	Плита ребристая	1,5×12	2,8	
4	Плита ребристая	3×12	2,1	
5	«Плита на пролет»	3×18	2,03	кПа
6	«Плита на пролет»	3×24	2,4	
7	Балка двутавровая	15	62,5/87,5	кН
8	Балка двутавровая	18	80/105	
9	Балка двутавровая	24	93/128	
10	Балка арочная решетчатая	12	40/41	кН
11	Балка арочная решетчатая	18	82/105	
12	Балка арочная решетчатая	24	140/155	
13	Ферма сегментная	18	45/78	кН
14	Ферма сегментная	24	92/112	
15	Ферма безраскосная	18	65/92	кН
16	Ферма безраскосная	24	105/142	
17	Балка продольная для крайнего ряда колонн	6	22	кН
18	Балка продольная для среднего ряда колонн	6	36	
19	Балка продольная для среднего ряда колонн	12	85	
20	Ферма продольная для крайнего ряда колонн	12	46	кН
21	Ферма продольная для среднего ряда колонн	12	84	

Примечания:

1. Значения перед чертой — для шага 6 м, после черты — для шага 12 м.
2. Величину нагрузки для пролетов, отличных от табличных, можно принимать по интер- или экстраполяции.

